



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РД В Г.ИЗБЕРБАШ

368500, г. Избербаш, ул.Громова 3, тел:(87245) 2-38-35 e-mail: to-izb@yandex.ru

«29» января 2026 г.

№ 01/36-26-19

Главе администрации МР
«Сергокалинский район»
Магомедову А.А.

Уведомление

Уважаемый Арсен Алишейхович!

ТО Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Избербаш во исполнение п.5 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» представляет анализ результатов лабораторного мониторинга качества водопроводной воды МР «Сергокалинский район» за 2025 г.

1. Удельный вес проб водопроводной воды не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в среднем по муниципальному образованию МР «Сергокалинский район» составил – в 2025г. – 5,5 %, в 2024 г. – 17,0% (таблица №1)

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям за 2023-2024 г.г. в Сергокалинском районе

Таблица №1

№	Наименование населенного пункта	2024 год		2025 год	
		Абс. зн. Кол-во	Доля несоот- ветствующих проб	Абс. зн. Кол-во	Доля несоот- ветствующих проб
1.	Всего по Сергокалинскому району	265/26	9,8 %	330/18	5,5 %

2.	Всего по СП Сергокалинского района				
4.	с.Сергокала	10/1	10 %	44/14	
5.	с.Кадыркент	14/2	14,2 %	9/4	
6.	с.Ванашимахи	10/0	0 %	16/0	0
7.	с. Аялизимахи	9/0	0 %	16/0	0
8.	с.Дегва	9/0	0 %	16/1	
9.	с.Мюрего	35/6	17,4 %	18/2	
10.	с.Н.Мугри	20/0	0 %	16/0	0
11.	с.Бурдеки	15/1	6,6 %	16/1	
12.	с.Канасираги	13/1	7,7 %	16/0	0
13.	с. Маммаул	8/0	0 %	16/0	0
14.	с.Мургук	11/2	18,2 %	16/3	
15.	с. Урахи	12/2	21,6 %	16/0	0
16.	с.Миглакасимахи	21/1	4,8 %	16/0	0
17.	с. Н.Мулебки	11/0	0 %	21/1	
18.	с.Кичигамри	23/4	17,4 %	16/0	0
19.	с. Аймаумахи	9/0	0 %	16/0	0

Отмечается снижение удельного веса проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям подаваемой населению Сергокалинского района с 9,8 % в 2024 г. до % в 2025 г.

За 2024 г. в 9 сельских поселениях зарегистрированы несоответствующие пробы водопроводной воды, в 2025 г. - в 4 поселениях. Значительно ухудшилась питьевая вода, подаваемая населению с.Сергокал, Мюрего, с.Мургук.

II. Удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (общая жесткость, общая минерализация) в среднем по МР «Сергокалинский район» составил – в 2025 г. – 8,7%, в 2024 г. – 30,4 % (таблица №2).

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям за 2023-2024 г.г. в Сергокалинском районе

Таблица №2

№	Наименование населенного пункта	2024 год		2025 год	
		Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб	Абс. зн. Кол-во	Доля несоответствующих проб
1.	Всего по Сергокалинскому району	23/7	30,4 %	115/8	8,7 %
2.	Всего по СП Сергокалинского района				
4.	с.Сергокала	3/1	33,3 %	20/5	25%

5.	с.Кадыркент	3/0	0 %	18/4	22,2 %
6.	с.Ванашимахи	-	-	3/0	0 %
7.	с. Аялизимахи	-	-	4/0	0 %
8.	с.Дегва	-	-	5/0	0 %
9.	с.Мюрего	5/0	0 %	16/1	6,25 %
10.	с.Н.Мугри	-	-	4/0	0 %
11.	с.Бурдеки	-	-	4/0	0 %
12.	с.Канасираги	-	-	3/0	0 %
13.	с. Маммаул	5/0	0 %	4/0	0 %
14.	с.Мургук	6/0	0 %	14/0	0 %
15.	с. Урахи	-	-	3/0	0 %
16.	с.Миглакасиахи	-	-	4/0	0 %
17.	с. Н.Мулебки	-	-	5/0	0 %
18.	с.Кичигамри	1/0	0 %	5/0	0 %
19.	с. Аймаумахи	-	-	3/0	0 %

По данным мониторинга отмечается снижение удельного веса проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (общая жесткость, общая минерализация) подаваемой населению Сергокалинского района с 30,4 % в 2024 г. до 8,7 % в 2025 г.

Охрана головных источников и водопроводных сооружений не проводится.

По всем сельским администрациям проводится ведомственный лабораторный контроль, однако объем исследований недостаточный.

Не ведется учет аварий и утечек на водопроводных сооружениях, информация не передается в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Избербаш.

С учетом вышеизложенного и в целях создания условий для обеспечения гарантийной безопасности водоснабжения и внедрения на системах водоснабжения сельских поселений МР «Сергокалинский район» требований Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и соблюдения Федерального закона №52 ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также на основании ч.1,2 ст.50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ, прошу обеспечить выполнение нижеследующих мероприятий:

1. Пересмотреть количество водоисточников и водопроводов, не включенных в схему водоснабжения района, в том числе являющихся бесхозными и обеспечить включение в границы эксплуатационной ответственности гарантирующей организации взятие на баланс и осуществление их эксплуатации ГОСТ 30813-2002 «Вода и

водоподготовка», ч.5-7 ст.8 Федерального закона от 07.12.2011г №416 – ФЗ).

Срок – до 01.03.2026 г.

2. Подготовить техническое задание и направить его в адрес гарантирующей организации на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, предусмотрев включение в том числе пунктов мероприятий по проведению водоподготовки и эффективного обеззараживания водопроводной воды в сельских поселениях (п.5 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 – ФЗ).

Срок – до 01.03.2026 г.

3. Обязать гарантирующие организации разработать на основании технического задания План мероприятий по приведению качества питьевой воды сельских поселений МР «Сергокалинский район» в соответствие с установленными требованиями и представить на согласование в Управление Роспотребнадзора по РД (п.7 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 – ФЗ).

Срок – до 01.07.2026 г.

4. Обязать гарантирующие организации откорректировать программы производственного контроля качества питьевой воды сельских поселений МР «Сергокалинский район» и представить на согласование в ТО Управление Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше (ст.ст. 25, 41 Федерального закона от 07.12.2011г. №416 – ФЗ).

Срок – до 01.03.2026 г.

5. Размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» сведения о качестве питьевой воды и реализации Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (п.10 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 – ФЗ).

Срок – не реже 1 раза в год.

6. Обязать гарантирующую организацию получить в установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормам на использование водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения сельских поселений МР «Сергокалинский район» (ст.18 ч.3 Федерального закона № 52 ФЗ от 30.03.1999 г.).

Срок – до

01.09.2026 г.

7. Разработать проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения сельских поселений МР «Сергокалинский район» и получить в установленном порядке санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормам (ст.18 ч.4

Федерального закона № 52 ФЗ от 30.03.1999 г. и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Срок – до 01.09.2026 г.

8. Обязать гарантирующую организацию заключить договор с аккредитованной лабораторией на проведение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды сельских поселений МР «Сергокалинский район» (радиологические, вирусологические, паразитологические, микробиологические, санитарно-химические исследования) (Постановление Правительства РФ № 10 от 06.01.2015 г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»). **Срок – до 01.03.2026 г.**

Информацию о принятых мерах и проведенной работе представить на электронный адрес to-izb@yandex.ru или по факсу 2-38-35 в установленные сроки.

**Начальник ТО Роспотребнадзора
по РД в г. Избербаш**



Абдуллаева С.С.